

Référence ARDT : PENDARS 1 et PENDARS 2



LABORATOIRE CENTRAL

39 bis, rue de Dantzig, 75015 PARIS
Téléphone: (1) 45.31.14.80
Télécopie: (1) 45.31.27.81

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

établi conformément à l'article 88 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 juin 1983
(J.O. du 1er décembre 1983) modifié par arrêté du 28 août 1991 (J.O. du 19 novembre 1991)

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 928/93

et annexes de 6 pages

MATERIAU présenté par : GIRLOON GmbH
EINRICHTUNGSSTOFFE
NIEDIECKSTRASSE 56
41334 NETTETAL
ALLEMAGNE

*correspond à note
- référence AMADEUS
2013 -*

MARQUE COMMERCIALE : GIRLOON SCALA 86605

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100 % polyester Trévira CS présentant un aspect velours.
Épaisseur voisine de 1,5 millimètre
Masse au mètre carré : 520 grammes environ
Coloris : unis variés

TEVILOJ S.A.
26, rue Victor-Faugler
38200 VIENNE / ☎ 74 31 73 42

RAPPORT D'ESSAI N° 928/93 DU 6 OCTOBRE 1993

NATURE DES ESSAIS : ESSAIS AU BRULEUR ELECTRIQUE ET ESSAIS COMPLEMENTAIRES

CLASSEMENT **M1**

DURABILITE du classement (annexe 22) : Non limitée a priori
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Le classement indiqué ne préjuge pas de la conformité des matériaux commercialisés aux échantillons soumis aux essais et ne saurait en aucun cas être considéré comme un certificat de qualification tel que défini par la loi du 10 janvier 1978. Cette conformité peut être attestée par les certificats de qualification reconnus par le ministère chargé de l'industrie, et notamment par la marque NF-Réaction au feu.

A PARIS, le 6 OCTOBRE 1993

L'ingénieur,
Responsable des Essais

J. Labarthe
Jean-Claude LABARTHE

Pour le Directeur,
l'ingénieur en Chef
Service des Explosifs

J. Calisti
Claude CALISTI



TEVILOJ S.A.
26, rue Victor-Faugler
38200 VIENNE / ☎ 74 31 73 42