



Pendou = 3' (3m x 5m) NV

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° MZC-06-2595M**

et annexes de 4 pages

**MATERIAU** présenté par : **LAMMELIN TEXTILE ET INDUSTRIE**  
ZAC du Plateau  
6, Allée des Marronniers  
94240 L'HAY LES ROSES

**MARQUE COMMERCIALE** : **COTON GRATTÉ OCCULTANT**

**DESCRIPTION SOMMAIRE** : Tissu 100% coton gratté, ignifugé par foulardage.  
Masse surfacique nominale : 330 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 0,95 mm  
Coloris présentés : Blanc et Noir

**RAPPORT D'ESSAI** : N° MZC-06-2595 du 21 décembre 2006

**NATURE DES ESSAIS** : Brûleur électrique  
Vieillessement en enceinte climatique

**CLASSEMENT** M 1

**DURABILITE** du classement (article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori (matériau non lavable, non nettoyable à sec)

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-77 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


**NOTA** : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Mazamet, le 21 décembre 2006

Le Directeur ou son représentant

  
Alain GLADE

La Responsable de l'essai

  
Sandrine PANTIS



ACCREDITATION  
N° 1-0557  
PORTÉE  
COMMUNIQUE  
SUR DEMANDE

Direction régionale Sud-Ouest  
Boulevard du Thoré - 81200 AUSSILLON - MAZAMET  
Tél. (33) 05 63 97 56 90 - Fax (33) 05 63 97 56 91  
SIRET 433 430 832 00082